

## Прокуратурой проведена проверка состояния пожарных гидрантов на территории г. Горно-Алтайска

Прокуратурой г. Горно-Алтайска проведена проверка состояния пожарных гидрантов на территории города.

Проверкой установлено, что в организации водопроводно-канализационного хозяйства — АО «Водоконал г. Горно-Алтайск», на балансе которого находится 192 пожарных гидранта, доступность к ним отсутствует, подъездные пути не очищены от снега.

Отсутствие беспрепятственного доступа к пожарным гидрантам может существенно повлиять на время прибытия пожарных подразделений и эффективность тушения пожара, особенно на объектах с массовым пребыванием людей, что может привести к необратимым последствиям.

В связи с чем прокурором города внесено представление в адрес АО «Водоконал г. Горно-Алтайск».

По результатам рассмотрения представления нарушения устранены, доступа к пожарным гидрантам обеспечен.

---

---

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ Эл № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.

Стр. №1 из 2  
Адрес: <https://zakonovest.ru/post-group/prokuratoroj-provedena-proverka-sostoyaniya-pozharnyx-gidrantov-na-territorii-g-gorno-altajska/>

Дата публикации: 16.02.2021

E-mail: zakonovest@anopartner.ru

---

Стр. №2 из 2

Адрес: <https://zakonovest.ru/post-group/prokuraturoj-provedena-proverka-sostoyaniya-pozharnyx-gidrantov-na-territorii-g-gorno-altajska/>

Дата публикации: 16.02.2021